**6ª Giornata
sull'efficienza
energetica
nelle industrie**

14 maggio 2013

Aula Maggiore FAST

Milano

EFFICIENZA ENERGETICA NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Prof. Gianni Andreottola

Ing. Paola Foladori

**Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica**

Università degli Studi di Trento

LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Le attività industriali e produttive possono originare acque reflue contenenti una vasta gamma di contaminanti associati a rischi per la salute e per l'ambiente se dispersi

Obiettivi principali, imposti già da tempo

- rimozione di solidi sospesi, colloidali e flottanti
- ossidazione di composti organici biodegradabili
- riduzione dei patogeni (alcune attività)

Obiettivi più recenti

- rimozione di azoto, fosforo (nutrienti)
- metalli pesanti
- sostanze organiche prioritarie (tossicità acuta, mutagenicità,...)
- sostanze organiche refrattarie e persistenti (pesticidi, fenoli, tensioattivi, ...)
- composti inorganici disciolti (riutilizzo dell'acqua)

- ✓ Limiti di legge per lo scarico degli effluenti
- ✓ Necessità di trattamento delle acque reflue (impianti di depurazione)

IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. **Trattamento end-of-pipe**: impianti di depurazione (processi biologici, chimici, fisico-chimici) per ridurre le emissioni di contaminanti.
2. **Cleaner production** (*pollution prevention*): riduzione delle emissioni di contaminanti alla fonte, modificando i processi produttivi o le materie di partenza, ottimizzando procedure di *washing/cleaning* con acqua, adottando sistemi *closed-loop* anziché *single-pass*

La soluzione più fattibile e sostenibile è intermedia:

- ✓ Nella direzione di una *cleaner production* si riduce il costo del trattamento *end-of-pipe*, poiché riduce il volume di acqua da trattare il carico di contaminanti da rimuovere
- ✓ Una soluzione completamente a ciclo chiuso non è sempre possibile, e rimane necessario il trattamento *end-of-pipe* di ciò che residua

TRATTAMENTO END-OF-PIPE = IMPIANTO DI DEPURAZIONE

- sostenibilità ambientale (rimozione di contaminanti)
- sostenibilità economica (tecnologie fattibili e affidabili, gestione sostenibile, efficienza energetica)

PROSPETTIVA NEI CONSUMI ENERGETICI (ELETTRICI) NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Efficientamento energetico per due finalità:

- risparmio per l'azienda, che consuma meno energia elettrica
- benefici ambientali per minori emissioni di gas serra (impronta ambientale dell'azienda)

Già in atto in varie nazioni programmi di risparmio energetico nel settore depurazione (California, Svezia, Olanda,...)

- riduzioni -20%, -50% con sistemi già oggi disponibili
- riduzioni -80% ottenibili solo con cambio di visione (*paradigm shift*) nelle filiere di trattamento

IMPLEMENTAZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

1. **Valutazione dei consumi elettrici attuali** dell'impianto di depurazione, meglio se per un periodo prolungato
2. **Calcolo di parametri specifici di consumo**
 - kWh/m³ trattato (problematico)
 - kWh/kgCOD rimosso (< 1 con interventi di ottimizzazione intrapresi)
 - kWh AE⁻¹ anno⁻¹ (per certe industrie)
3. **Dettagliato Audit Energetico**
 - principali apparecchiature elettromeccaniche
 - individuazione dei comparti più energivori
 - per un impianto di depurazione: pompaggi, soffianti, trattamento fanghi,...
4. **Soluzioni di efficientamento energetico**
 - componenti elettrici (quadri di rifasamento, variatori di velocità come inverter, soft-starter)
 - componenti meccanici (motori ad alta efficienza)
 - controllo del processo depurativo (ICA, Instrument+Control+Automation) (controllo aerazione, ricircoli, miscelazione,)

- **costi aggiuntivi:** tempo di pay back da mesi o pochi anni
- **influenza sul processo di depurazione:** uguale performance di depurazione, migliore conoscenza dei processi con sonde on-line, no eccessiva complessità gestionale

COMPARTI IN CUI EFFETTUARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

- ❑ I comparti di un impianto di depurazione che tratta acque reflue industriali sono molto diversi a seconda del tipo di acqua trattata
- ❑ E' molto diffuso il ricorso a processi biologici (tra cui fanghi attivi):

- nell'industria agro-alimentare la filiera è simile alla figura (caseificio)
- nell'industria cartaria il trattamento principale è il processi biologico di ossidazione
- nel caso di industrie chimiche la filiera include filtrazione, ossidazione chimica, coagulazione/flocculazione, carboni attivi,...

SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- SOLLEVAMENTI/POMPAGGI DELLE ACQUE REFLUE -

I sollevamenti/pompaggi incidono per un 10-30% dell'energia totale consumata nell'impianto

- ✓ **Prossimità al punto di lavoro ottimale** → massimo rendimento dell'apparecchiatura
- ✓ Dimensionare per raggiungere il punto di massimo rendimento per le portate più comuni
- ✓ **Evitare eccessivi sovradimensionamenti:**
 - preferibile pompe che lavorano in modo continuativo, evitare pompe di grandi dimensioni, con elevata frequenza di attacco/stacco → preferibile continuità delle portate sollevate ai comparti biologici e ai sedimentatori
 - utilizzare vasche di equalizzazione nel caso di forti fluttuazioni di portata e concentrazioni → si evita di dimensionare le macchine per i picchi di carico
- ✓ **Pompe a velocità variabile** (inverter per regolare il numero di giri del motore e quindi la potenza:

$$\text{potenza assorbita per pompaggio} = P(n^3)$$

$$\text{portata} = Q(n)$$

Con una riduzione di n del 20%, la potenza assorbita diminuisce del 50%.

- ✓ **Pompe dotate di soft-starter:** avviare il motore con una rampa omogenea per ridurre le correnti di spunto all'avviamento (superiori di 1 ordine di grandezza della corrente nominale)
- ✓ **Manutenzione delle pompe**

SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- AERAZIONE NEI COMPARTI BIOLOGICI DI OSSIDAZIONE -

L'aerazione nell'ossidazione incide per un 30-60% dell'energia totale consumata nell'impianto

Problematiche

- ✓ E' situazione comune che l'aerazione avvenga con portata di aria costante → variazioni continue dell'OD in vasca a seconda dei carichi in ingresso
- ✓ Se il dimensionamento del sistema di aerazione è effettuato per il fabbisogno di picco, si ha uno spreco di energia quando la richiesta è più bassa (p. es.: periodi di non produzione).
- ✓ Livelli di O_2 in vasca troppo alti ($\gg 2 \text{ mgO}_2/\text{L}$) rappresentano un dispendio energetico
- ✓ Risparmio energetico → RIDURRE la fornitura di aria e di O_2 in base al reale fabbisogno del processo biologico

Valori indicativi

- ✓ trasferimento di O_2 in condizioni reali $> 2 \text{ kgO}_2/\text{kWh}$ → scelta di diffusori a bolle fini
- ✓ consumo elettrico specifico = $0.6-1.3 \text{ kWh/kgBOD}_5$ rimosso

Soluzioni

Sistemi di controllo on-line, SCADA, per il monitoraggio dei processi di depurazione e il controllo delle apparecchiature elettromeccaniche (soffianti)

Regolazione portata d'aria mediante misure on-line in vasca di ossidazione

- ✓ Modulare le portate d'aria delle soffianti in base a misure on-line in vasca di ossidazione e quindi in funzione delle fluttuazioni di carico
- ✓ Misura di ossigeno disciolto (O_2) in vasca, applicabile in tutti gli impianti
- ✓ Misura di azoto ammoniacale all'uscita dalla vasca (NH_4), applicabile nel caso di industrie che devono rimuovere l'azoto (concerie, caseifici, percolati, industrie pectine, lavorazione proteine, fertilizzanti, ...). *NB: alti costi energetici per il processo energivoro di nitrificazione + denitrificazione.*
- ✓ Tempo di pay-back di 2-3 anni.

SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- RICIRCOLI E MISCELAZIONE NEI PROCESSI BIOLOGICI -

Ricircoli e miscelezioni incidono per un 10-30% dell'energia totale consumata nell'impianto

- ✓ Miscelazione: ottimizzazione potenze specifiche ($< 4-8 \text{ W/m}^3$), posizionamento mixer in base a configurazione/geometria vasche, controllo ad intermittenza dei mixer (ancora poche esperienze dimostrative).
- ✓ Modulare le portate di ricircolo (impiegato nella rimozione dell'azoto) in base a misure on-line di azoto nitrico (NO_3) (industrie che devono rimuovere l'azoto) che permette di:
 - ridurre consumi elettrici
 - massimizzare rimozione di azoto

Esempio

- ✓ installazione di misuratori on-line di OD (O_2), NH_4 , NO_3 , ...
 - ✓ controllo di processo (PID, Proporzionale-Integrativo-Derivativo, reti neurali, logiche fuzzy, ecc...).
- ➔
- ✓ maggiore conoscenza del processo: si dispone delle concentrazioni effluenti
 - ✓ risparmio energetico del 20-40% rispetto ad aerazione della vasca non controllata
 - ✓ elevati risparmi nei periodi di non lavorazione

SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- ALTRE CONFIGURAZIONI AD ALTA EFFICIENZA DI TRATTAMENTO PER REFLUI INDUSTRIALI -

TIPOLOGIA		ASPETTI CARATTERIZZANTI
Sistemi SBR		<ul style="list-style-type: none">- grande elasticità per carichi ad alta variabilità- consumi energetici favorevoli per semplicità impiantistica (no ricircoli, no sedimentatori)- aerazione & miscelazione: funzionamento solo per il tempo necessario al completamento delle reazioni (sonde on-line pH, redox, OD)
Sistemi a biomassa adesa (<i>Moving Bed Biofilm Reactors</i>)		<ul style="list-style-type: none">- Efficienzamento energetico limitato a componenti elettriche e meccaniche- Controllo di processo è più difficile: sistemi molto performanti all'aumentare dell'aerazione → antagonismo tra efficientamento energetico e di processo.
Bioreattori a membrana (MBR, Membrane BioReactors)		<ul style="list-style-type: none">- Efficienzamento energetico limitato a componenti elettriche e meccaniche- Controllo di processo è più difficile: serve molta aria per pulizia membrane → antagonismo tra efficientamento energetico e di processo.

- Più i trattamenti sono spinti e più consumano energia
- FUTURO: Water & Energy nexus

SOLUZIONI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

- DIGESTIONE ANAEROBICA -

- ✓ Un impianto di depurazione non è solo una soluzione "end-of-pipe", ma permette un recupero energetico dalle acque reflue e dai fanghi
- ✓ Filiera in un impianto per reflui industriali:

Sedimentazione primaria + **digestione anaerobica** + trattamento aerobico fanghi attivi

- ✓ digestione anaerobica mesofila (30-38°C) o termofila (50-58°C)
- ✓ produzione di biogas (60% CH₄ + 40% CO₂)
- ✓ produzione specifica di biogas di 0.2-0.4 Nm³/kgSST alimentati
- ✓ biogas prodotto impiegato per cogenerazione (energia elettrica + riscaldamento digestore) o altro (ancora poche applicazioni)
- ✓ energia elettrica da biogas = circa 1 kWh/kgSST di fango alimentato nel digestore
- ✓ è possibile coprire il 50-100% del consumo elettrico dell'impianto (futuro!) mediante elevato risparmio energetico + scelta di generatori ad alta efficienza di conversione
- ✓ *Nella realtà italiana siamo in presenza di un elevato potenziale di produzione di biogas che non viene completamente sfruttato negli impianti.*

CONCLUSIONI

Crescente interesse per l'efficientamento energetico nel trattamento acque nel settore industriale

- ✓ costi crescenti dell'energia
- ✓ emissioni di gas serra
→ riscaldamento globale

Risposte:

- ✓ audit energetico
- ✓ strategie di risparmio energetico
- ✓ produzione/recupero di energia
- ✓ in futuro, nuove filiere energeticamente autonome (energy self-sufficient plants)

**6ª Giornata
sull'efficienza
energetica
nelle industrie**

14 maggio 2013

Aula Maggiore FAST

Milano

Grazie per l'attenzione!